㈱広島企業　宇部テクノリサイクルセンター定期測定スケジュール及び分析結果確認表

| 測定項目 | 測定場所 | 適否 | 項目 | 基準値 | 測定頻度 | 2015年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2016年 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質調査 | 施設最終枡1地点 | ／ | カドミウム及びその化合物 | 0．1mg/L　以下 | 1回/年（有害物質） | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | シアン化合物 | 1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | 1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 鉛及びその化合物 | 0．1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 六価クロム化合物 | 0．5mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 砒素及びその化合物 | 0．1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 水銀及びアルキル水銀その他に水銀化合物 | 0．005mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | ポリ塩化ビフェニル | 0．003mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | トリクロロエチレン | 0．3mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | テトラクロロエチレン | 0．1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | ジクロロメタン | 0．2mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 四塩化炭素 | 0．02mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 1，2－ジクロロエタン | 0．04mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 1，1－ジクロロエチレン | 0．2mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | ジス－1，2－ジクロロエチレン | 0．4mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 1，1，1－トリクロロエタン | 3mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 1，1，2－トリクロロエタン | 0．06mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 1，3－ジクロロプロペン | 0．02mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | チウラム | 0．06mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | シマジン | 0．03mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | チオベンカルブ | 0．2mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | ベンゼン | 0．1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | セレン及びその化合物 | 0．1mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | ホウ素及びその化合物 | 10mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | フッ素及びその化合物 | 8mg/L　以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg/L以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 水素イオン濃度（pH） | 5.8～8.6 | 1回/月（生活項目） | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ○ | 生物化学的酸素要求量（BOD） | 8mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 化学的酸素要求量（COD） | 120mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ○ | 浮遊物質量（SS） | 8mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 大腸菌郡数 | 日間平均3000個/cm3以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） | 5mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） | 30mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | フェノール類含有量 | 5mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 銅含有量 | 3mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 亜鉛含有量 | 2mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ／ | クロム含有量 | 2mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ○ | 窒素含有量 | 10mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| | | ○ | 燐含有量 | 4mg/L　以下 | | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 | (可)・否 |
| 騒音 | 敷地境界北側 | ○ | 工場騒音（昼間） | 60dB以下 | 1回/年 | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| | | ○ | 工場騒音（夕） | 60dB以下 | | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| | | ○ | 工場騒音（夜間） | 55dB以下 | | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| | 敷地境界南側 | ○ | 工場騒音（昼間） | 60dB以下 | | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| | | ○ | 工場騒音（夕） | 60dB以下 | | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| | | ○ | 工場騒音（夜間） | 55dB以下 | | | (可)・否 | | | | | | | | | | |
| 悪臭 | 敷地境界北側 | ○ | 臭気指数 | 15以下 | 1回/年 | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 臭気強度 | 3,5以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | 敷地境界南側 | ○ | 臭気指数 | 15以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |
| | | ／ | 臭気強度 | 3,5以下 | | | | (可)・否 | | | | | | | | | |