㈱広島企業　宇部テクノリサイクルセンター定期測定スケジュール及び分析結果確認表

測定項目	測定場所	適否		項目	基準値	測定頻度	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月
水質調査	施設最終枡1地点	宇部市環境審議会順守項目	／	カドミウム及びその化合物	0．1mg/L　以下	1回/年（有害物質）			(可)・否									
			／	シアン化合物	1mg/L　以下				(可)・否									
			／	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）	1mg/L　以下				(可)・否									
			／	鉛及びその化合物	0．1mg/L　以下				(可)・否									
			／	六価クロム化合物	0．5mg/L　以下				(可)・否									
			／	砒素及びその化合物	0．1mg/L　以下				(可)・否									
			／	水銀及びその他に水銀化合物	0．005mg/L　以下				(可)・否									
			／	アルキル水銀化合物	検出されないこと。				(可)・否									
			／	ポリ塩化ビフェニル	0．003mg/L　以下				(可)・否									
			／	トリクロロエチレン	0．3mg/L　以下				(可)・否									
			／	テトラクロロエチレン	0．1mg/L　以下				(可)・否									
			／	ジクロロメタン	0．2mg/L　以下				(可)・否									
			／	四塩化炭素	0．02mg/L　以下				(可)・否									
			／	1，2－ジクロロエタン	0．04mg/L　以下				(可)・否									
			／	1，1－ジクロロエチレン	0．2mg/L　以下				(可)・否									
			／	シス－1，2－ジクロロエチレン	0．4mg/L　以下				(可)・否									
			／	1，1，1－トリクロロエタン	3mg/L　以下				(可)・否									
			／	1，1，2－トリクロロエタン	0．06mg/L　以下				(可)・否									
			／	1，3－ジクロロプロペン	0．02mg/L　以下				(可)・否									
			／	チウラム	0．06mg/L　以下				(可)・否									
			／	シマジン	0．03mg/L　以下				(可)・否									
			／	チオベンカルブ	0．2mg/L　以下				(可)・否									
			／	ベンゼン	0．1mg/L　以下				(可)・否									
			／	セレン及びその化合物	0．1mg/L　以下				(可)・否									
			／	ホウ素及びその化合物	10mg/L　以下				(可)・否									
			／	フッ素及びその化合物	8mg/L　以下				(可)・否									
			／	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg/L以下				(可)・否									
			／	1，4－ジオキサン	0．05mg/L　以下				(可)・否									
			／	クロロエチレン	0．002mg/L　以下				(可)・否									
			／	水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	1回/月（生活項目）	(可)・否	(可)・否										
			○	生物化学的酸素要求量（BOD）	8mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	化学的酸素要求量（COD）	120mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			○	浮遊物質量（SS）	8mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	大腸菌数	日間平均800CFU/ml以下		(可)・否	(可)・否										
			／	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	フェノール類含有量	5mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	銅含有量	3mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	亜鉛含有量	2mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	溶解性鉄含有量	10mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	溶解性マンガン含有量	10mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			／	クロム含有量	2mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			○	窒素含有量	10mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
			○	燐含有量	4mg/L　以下		(可)・否	(可)・否										
騒音	敷地境界北側		○	工場騒音（昼間）	70dB　以下	1回/年			(可)・否									
			○	工場騒音（夕）	70dB　以下				(可)・否									
			○	工場騒音（夜間）	65dB　以下				(可)・否									
	敷地境界南側		○	工場騒音（昼間）	70dB　以下				(可)・否									
			○	工場騒音（夕）	70dB　以下				(可)・否									
			○	工場騒音（夜間）	65dB　以下				(可)・否									
悪臭	敷地境界北側		○	臭気指数	14　以下	1回/年			(可)・否									
			／	臭気強度	3．5　以下				(可)・否									
	敷地境界南側		○	臭気指数	14　以下				(可)・否									
			／	臭気強度	3．5　以下				(可)・否									